

Scheda 4.1

Tipologia di fornitura	N. 5 VASCHE RACCOLTA ED EVACUAZIONE AUTOMATICA ACQUE CARICHE DOMESTICHE
Oggetto della fornitura	<p>Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di n. 5 vasche raccolta ed evacuazione automatica acque cariche domestiche rispondenti alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui ai successivi articoli, per la dotazione di servizio della Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Lombardia</p> <p>Tutti i beni descritti nella presente scheda tecnica dovranno essere nuovi di fabbrica.</p> <p>Ognuna delle vasche è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n.1 vasca raccolta in polietilene da 200 lt • n.1 elettropompa sommergibile monofase <p><u>Caratteristiche dell'elettropompa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • portata fino a 18 m³/h • prevalenza massima 10 m.c.a. • temperatura di esercizio 0 + 40° C • profondità di immersione massima 5 m • granulometria massima Ø 35 mm • bocca di mandata 1 ½ " • motore a bagno d'olio • tensione 230V • frequenza 50 Hz • potenza assorbita massima 1000 watt • classe di isolamento B • indice di protezione IP68 • cavo di alimentazione m 10 • funzionamento automatico con interruttore a galleggiante integrato • aspirazione assiale sotto il corpo • mandata verticale • tenuta al passaggio dell'albero con tenuta meccanica in camera olio • protezione termica integrata con riarmo automatico • corpo pompa in ghisa GJL 200 • camicia motore acciaio AISI 304 • albero motore acciaio AISI 416 • fondo aspirazione acciaio AISI 304 • valvola di ritegno a palla dn 40 • valvola di intercettazione 1 ½ " • m 30 tubazione mandata in pvc Ø 1 ½ " in spezzoni da m 10 con opportuni attacchi di giunzione <p>PERSONALIZZAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli elementi ferrosi, a parte quelli in acciaio inox e alluminio, devono avere le superfici protette con idonei trattamenti anticorrosione; gli scatolati devono essere protetti contro la corrosione interna. Il ciclo di verniciatura dovrà rispondere alle prescrizioni della Normativa Comunitaria e Nazionale in relazione alla riduzione delle emissioni ed a quelle concernenti la Sicurezza. • Successivamente all'aggiudicazione e prima della consegna, sarà concordato tra Regione Lombardia e la ditta aggiudicataria il posizionamento del marchio di Regione Lombardia sui beni oggetto della fornitura, ove fisicamente possibile, sulla base della normativa regionale vigente al momento dell'aggiudicazione.

<i>Sedi di esecuzione della fornitura</i>	I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati a Regione Lombardia presso il centro logistico della colonna mobile regionale, sito in Milano – via Gonin. La consegna dovrà essere formalizzata con una dichiarazione datata e sottoscritta congiuntamente da un rappresentante del fornitore e da un funzionario incaricato dalla stazione appaltante.
<i>Durata del contratto</i>	Il contratto si ritiene assolto alla consegna dei beni oggetto della fornitura, da effettuare entro un massimo di 180 giorni solari dalla data di stipula del contratto.
<i>Base d'asta indicando con quali criteri è stata calcolata</i>	Euro 12.295,08 IVA esclusa. L'importo a base d'asta è stato definito attraverso ricerche di mercato. L'offerta presentata dovrà contenere l'importo complessivo per tutta la fornitura, indicando anche l'importo relativo al singolo bene.
<i>Modalità erogazione dei compensi</i>	I compensi saranno erogati a seguito della consegna dei beni oggetto della fornitura
<i>Criteri di valutazione</i>	La graduatoria tra le offerte presentare sarà costituita sulla base del prezzo.