

SCHEDA: Acquisizione della fornitura in tre lotti di rilevatori fumi impianti antincendio in applicazione della normativa UNI 11224 per le sedi della Giunta Regionale della Lombardia

Oggetto e descrizione del servizio/fornitura	Fornitura di rilevatori fumi impianti antincendio in applicazione della normativa UNI 11224 per le seguenti sedi istituzionali: Palazzo Lombardia, Palazzo Pirelli, UTR Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio.
Sedi di consegna della fornitura	LOTTO 1: Palazzo Lombardia-Milano, UTR Bergamo e UTR Brescia LOTTO 2: Palazzo Pirelli-Milano LOTTO 3: UTR Lecco e UTR Sondrio
Prodotti e relative tempistiche	<p>Fornitura di rilevatori fumi per gli impianti antincendio in tre lotti per le sedi della Giunta Regionale della Lombardia.</p> <p>La normativa UNI 11224 prevede che ogni 10 anni vi sia la revisione/sostituzione degli apparati antincendio. In base al numero complessivo di apparati presenti nelle varie sedi, si prevede di sostituire i prodotti di seguito elencati.</p> <p>LOTTO 1 – Rilevatori fumi Palazzo Lombardia-Milano, UTR Bergamo e UTR Brescia</p> <p>I prodotti acquistati andranno a sostituire quelli esistenti facenti parte di un impianto antincendio di marca SIEMENS, pertanto, per poter garantire la piena e corretta funzionalità degli stessi impianti in sicurezza, i nuovi prodotti dovranno possedere caratteristiche tecniche tali da essere compatibili con gli impianti esistenti e tali da non comprometterne le funzionalità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • n.1723 rilevatori di fumo ad ampio spettro FDnet (C-LINE) tipo FDO221 per Palazzo Lombardia – Milano; • n.6 rilevatori di fumo neurale multi-sensore (C-LINE) tipo FDOOT221i per Palazzo Lombardia – Milano; • n.93 rilevatori di fumo modello tipo S5431-F18-A1 FDO221 C-Line AFT per la sede UTR di Bergamo • n.296 rilevatori di fumo modello tipo FDOOT241-A3 Rivel multiprotocollo A+,completo di FDB241 Base adaptor Sinteso (SIGMA/A+) per la sede UTR di Brescia <p>LOTTO 2 – Rilevatori fumi Palazzo Pirelli-Milano</p> <p>I prodotti acquistati andranno a sostituire quelli esistenti facenti parte di un impianto antincendio di marca OLIVER, pertanto, per poter garantire la piena e corretta funzionalità degli stessi impianti in sicurezza, i nuovi prodotti dovranno possedere caratteristiche tecniche tali da essere compatibili con gli impianti esistenti e tali da non comprometterne le funzionalità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 2600 rilevatore fumo Notifire tipo mod. TC806EIS1012 • n. 120 rilevatore termovelocimetrico Notifire tipo mod. TC808EIS1028 • n. 2720 base standard per rilevatore mod. tipo B501AP <p>LOTTO 3 – Rilevatori fumi UTR Lecco e UTR Sondrio</p> <p>I prodotti acquistati andranno a sostituire quelli esistenti facenti parte di un impianto antincendio di marca ESSER/SIRA, pertanto, per poter garantire la piena e corretta funzionalità degli stessi impianti in sicurezza, i nuovi prodotti dovranno possedere</p>

	<p>caratteristiche tecniche tali da essere compatibili con gli impianti esistenti e tali da non comprometterne le funzionalità.</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 77 rilevatore ottico di fumo auto indirizzante a basso profilo con isolatore, completo di base standard per rivelatori per UTR Lecco; • n. 120 rilevatore ottico di fumo indirizzato analogico BPA212 led di indicazione di stato uscita per ripetitore ottico, e sistema blocco sensore sulla base. Colore bianco, completo di base per UTR Sondrio. <p>Le offerte prodotte dovranno essere franco magazzino regionale, presso ciascuna sede.</p>
Base d'asta indicando con quali criteri è stata calcolata	<p>L'importo complessivo per l'esecuzione della già menzionata fornitura ammonta ad € 648.000,00 oltre IVA di legge, suddivisi per lotti:</p> <p>LOTTO 1 - € 210.000,00 IVA esclusa</p> <p>LOTTO 2 - € 368.000,00 IVA esclusa</p> <p>LOTTO 3 - € 70.000,00 IVA esclusa</p>
Modalità erogazione dei compensi	<p>Pagamento in unica soluzione previa verifica della avvenuta corretta fornitura, dietro presentazione di regolare fattura elettronica ed a seguito di verifica positiva della regolarità contributiva da parte della ditta aggiudicataria (DURC).</p>
Criteri di valutazione	<p>L'aggiudicazione della menzionata fornitura avverrà applicando il criterio del prezzo più basso sul totale della fornitura di ogni singolo lotto.</p>
Privacy: specificare se il fornitore dovrà trattare per conto di Regione dati personali/sensibili	<p>Non è previsto il trattamento dei dati personali o sensibili.</p>